

REPUBLIQUE
FRANCAISE

REGION AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

DEPARTEMENT
DE LA HAUTE-LOIRE

ARRONDISSEMENT
D'YSSINGEAUX

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MONTFAUCON

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-huit novembre
A 20 h 00, le Conseil Communautaire
s'est réuni en séance ordinaire et publique
à Raucoules (mairie),
sous la présidence de M. Jean-Pierre SANTY, Vice-Président.
(Secrétaire de séance : Jean-Marc TOURON)

Nombre de membres :

En exercice : **24**

Présents : **19**

Ayant pris part au vote (vote
public) : **22**

○ Pour : **22**

○ Contre : **0**

○ Abstention : **0**

○ Blanc : **0**

○ Nul : **0**

Présents : MM. DURIEUX Pierre, GOUY Pascal, GRANGE Jean-Paul, VALLAT Robert, MOULIN Christophe, SABY François-Régis, MOUNIER Lucien, JURY Gilles, TOURON Jean-Marc, PEYRARD Guy, SANTY Jean-Pierre, CIBERT Gilles, PEYRARD Nicolas et Mmes DREVET Hélène, MARCON Catherine, MEYNET Isabelle, MOUNIER Emeline, JAMES Marie-Laure et DURIEUX Gladys.

Excusés : Néant.

Absents : MM. CELLE Hubert et Mme MASSARDIER Céline.

Pouvoirs : M. POINAS J-Michel donne pouvoir à Mme DURIEUX Gladys.
M. SOUVIGNET Bernard donne pouvoir à M. TOURON Jean-Marc.
Mme SOUTRENON Maryline donne pouvoir à M. PEYRARD Guy.

Date de convocation :

Le 22 novembre 2023

Date d'affichage :

Le 22 novembre 2023

M. SANTY, Vice-Président, rappelle au Conseil Communautaire la délibération en date du 26 octobre 2009 approuvant l'adhésion de la Communauté de Communes au Syndicat des Eaux Loire Lignon (SELL) dans le cadre de la compétence « Service Public d'Assainissement Non collectif ».

A cet effet, il précise que conformément à la réglementation le SELL a transmis à la Communauté de Communes son rapport d'activités 2022 détaillant le fonctionnement de ce service au cours de l'année écoulée, et propose au Conseil Communautaire d'en prendre connaissance :

- organisation du service (23 Communes concernées, 11 200 habitants au total, et 5 600 installations d'assainissement individuel dont 2 992 habitants sur le territoire de la Communauté de Communes),
- contrôles effectués : contrôle (conception et réalisation) des installations d'ANC neuves ou réhabilitées, diagnostic de bon fonctionnement et entretien des installations existantes, périodicité de contrôle : 8 ans et instruction des permis de construire sur la partie assainissement individuel (sur la Communauté de Communes : 0 certificats d'urbanisme, 11 permis de construire et 22 réhabilitations),

DELIBERATION N° :

DC/2023-11-28/17

OBJET DE LA SEANCE :

**Syndicat des Eaux Loire
Lignon - SPANC**

Rapport d'activité 2022

AR Prefecture

043-244300307-20231128-DC2023112817-DE
Reçu le 13/12/2023

- bilan des contrôles à fin 2022 (2^{ème} passage) : 169 effectués au total : installations conformes : 35 (21%) - installations non conformes nécessitant des travaux : 132 (78%) - installations non conformes avec risque sanitaire : 2 (1%) ; contre 137 contrôles intervenus en 2021,
- tarifs contrôle 2022 : conception : 80 € TTC ; exécution : 120 € TTC ; fonctionnement : 200 € TTC ; majoration si refus contrôle fonctionnement : 200 € TTC ; contrôle fonctionnement (2^{ème} contrôle) : 135 € TTC ; majoration si refus contrôle fonctionnement (2^{ème} contrôle) : 135 € TTC,
- budget 2022 : résultat fonctionnement 2022 : + 11 829.65 € et résultat investissement 2022 : + 2 846.49 €,
- projets 2023 : aucun.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE après en avoir délibéré sans débat contradictoire et à l'unanimité des suffrages exprimés :

- prend note du rapport d'activités 2022 du Syndicat des Eaux Loire Lignon (SELL) dans le cadre de la compétence « Service Public d'Assainissement Non collectif »,
- émet une seule remarque à la lecture de ce rapport : nécessité d'informer sans délai la Commune concernée par un contrôle d'une installation non conforme avec risque sanitaire sur son territoire.

Ainsi délibéré, les jour, mois et an susdits,
Pour extrait conforme,

Jean Pierre SANTY,
Président de séance,

Jean-Marc TOURON,
Secrétaire,



AR Prefecture

043-244300307-20231128-DC2023112817-DE
Reçu le 13/12/2023

*Certifié exécutoire par transmission
en Sous-Préfecture d'Yssingaux le*

Affichage et publication effectués le